

**ПРЕДПИСАНИЕ № 231 п-27-2017**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 20 » декабря 2017г.

ст. Каневская

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 495 п-27-2017 от 09.11.2017г муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования Каневской район. Краснодарский край, Каневской район, хутор Мигуты, ул. Охотничья,13, свидетельство о государственной регистрации 1022303979180, выявлены нарушения санитарного законодательства: в ходе проверки проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах (измерения проводились люксметром «ТКА-ЛЮКС» зав.№33375, свидетельство о поверке №09-2-1669, действительно до 31.07.2018), так параметры искусственной освещенности в учебном кабинете №6 (2-3класс) составили 265лк при норме 300-500лк; в учебном кабинете №5, №8 отопительные приборы не имеют ограждающих устройств; в спортивном зале на потолке следы подтеков воды вследствие выпадения атмосферных осадков, что явилось нарушением целостности потолка; стены в спортивном зале с нарушением целостности, а именно имеют многочисленные трещины, краска на стенах местами вздулась; в учебном кабинете №6 на подоконниках расставлены комнатные цветы; в учебных кабинетах № 11, кабинете истории, кабинете биологии, физики, географии учебные доски не обеспечены держателем для чертежных принадлежностей.

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

**1. Устранить нарушения санитарного законодательства:**

| Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены  | Срок устранения нарушений |
|---|---------------------------|
| 1. Искусственное освещения в учебном кабинете №6 (2-3кл) привести в соответствие с требованиями п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.  | <u>31.08. 2018г.</u>      |
| 2. Отопительные приборы в кабинетах №5, №8 оборудовать ограждающими устройствами в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.  | <u>31.08. 2018г</u>       |
| 3. Стены, потолок в спортивном зале привести в соответствие с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.   | <u>31.08. 2018г</u>       |
| 4. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений не допускать размещения на подоконниках комнатные цветы, в соответствии с требованиями п. 7.1.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 | <u>31.08. 2018г</u>       |
| 5. В учебных кабинетах № 11, кабинете истории, кабинете биологии, физики, географии учебные доски обеспечить держателем для чертежных принадлежностей в соответствии с требованиями п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.   | <u>31.08. 2018г</u>       |

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования п. 1 ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ


3. О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах С.Н. Сидорского по адресу ст.Каневская, ул.Герцена,82 в срок до «31» августа 2018 г.

4. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ ООШ №21, в лице законного представителя.

5. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленным действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт



Береза Наталья Юрьевна

Предписание получил: директор МБОУ ООШ №21 Наливайченко Надежда Ивановна 20.12. 2017г

